

检测结果

证书编号: 2018-01-0701G

第6页共7页

区域名称: 生产车间

1.换气次数: 31.9 次/h

2.静压差: 对室外静压差+15 Pa、对换鞋/更衣静压差+1 Pa、对相通非洁净区+15 Pa

3.温度: 22.1℃

4.相对湿度: 52.2%

5.平均照度: 363 lx

6.悬浮粒子浓度:

位置	悬浮粒子浓度(pc/m ³)	
	≥0.5μm	≥5μm
①	7,660	177
②	32,700	330
③	8,500	236
④	45,100	483
⑤	6,960	94
⑥	18,400	271
⑦	14,900	389
⑧	49,800	483
UCL	34,600	402

7.菌落:

位置	沉降菌(CFU/皿)	浮游菌(CFU/m ³)
①	1	10
②	0	16
③	0	8
④	0	14
⑤	1	6
⑥	0	6
⑦	0	8
⑧	0	18
最大值	1	18

备注:

此区域设计级别: 10,000级